

FT
(semi-turbo kit - полу-турбо комплект)

Адаптер	
cod. 020003X0	ØA=35 - ØB=130
cod. 020003X0	ØA=35 - ØB=130
cod. 020004X0	ØA=55 - ØB=130
cod. 020005X0	ØA=72 - ØB=150
cod. 020006X0	ØA=86 - ØB=180
cod. 020006X0	ØA=86 - ØB=180

Турбонасадка
020000X0 - белый

Размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И КОМБИНАЦИИ

Котел	К-во элементов	ØС (мм)	Производительность вентилятора (м³/час)	Макс. сопротивление (Па)	Макс. длина дымовой трубы Ø80 (экв. м)	Артикул адаптера	Артикул турбонасадки
PEGASUS 23/23D/23T	3	130	88	80	15	020003X0	020000X0
PEGASUS 32/30-32D/32T	4	130	125	50	15	020004X0	
PEGASUS 45/40-45D/45T	5	150	140	40	10	020005X0	
PEGASUS 49T	6	180	200	30	10	020006X0	
PEGASUS 56T	6	180	205	30	10	020006X0	

- 1 -

cod. 3541E680 - Rev. 00 - 11/2014

Dimensione: A4
Stampa Fronte/Retro
Colori: come da disegno

Ferrolli

FT
(semi-turbo kit - полу-турбо комплект)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ
ЖЕЛТЫЙ / ЗЕЛЕНый
СИНИЙ
КОРИЧНЕВый

19
14
13
12
11
10
9

Подключение к электронной плате **DBM07B**
котлов Pegasus D, DK (на соединительной
колодке котла **19** клемм)

- 2 -

RETRO

N. CODICE		DESCRIZIONE		Q.TA MATERIALE		U.M. VALORE		Revisioni	
Materiale carta normale		Disegno eseguito con sistema CAD Non sono ammesse variazioni o modifiche manuali				Note Aggiuntive			
Cod. Materiale			Data	Firma					
Sviluppo		Creazione	23-04-2014	BEZZAN		Scala: 1:1			
Valore		Uni. mis.	Modificato			Formato: A2			
Trott. sup.		In data:		sost. dal		TOLLERANZE NON INDICATE GRADO DI PRECISIONE UNI EN 22768 - m			
		In data:		sost. il					
			Numero Disegno/Codice 3541E680						
			Oggetto: FOGLIO ISTRUZ. KIT ESTR.FUMI						
Via Ritonda 78/A - 37047 S. Bonifacio (VR)									
FERROLI S.p.A. si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno con divieto di riprodurlo o comunicarlo senza sua autorizzazione									